

Traduction

En cas de litige, seul l'original allemand fait autorité.

Fachausschuss Elektrotechnik Prüf- und Zertifizierungsstelle
Gustav-Heinemann-Ufer 130 50968 Köln

Danfoss Solar Inverters
Jyllandstraße 28
DK-6400 Sønderborg, Denmark

Votré réf.:
Votré correspondance datée:
Notré réf. UB.010.17 PI/7-3623-2730
(énoncez svp): PLWi
Nom de contact: Herr Wolfgang Pohl
Fax: +49 221 3778-6322
Date: 13.07.2010

Certificat d'essai 09013

Produit : Dispositif de découplage automatique (ENS)
Modèle : PGI ENS 2
Utilisation prévue : Dispositif de découplage automatique non accessible au gestionnaire du réseau de distribution, faisant œuvre d'interface de sécurité entre une installation d'autoproduction d'électricité et le réseau basse tension. Substitut équivalent à un dispositif de découplage accessible à tout moment au gestionnaire du réseau de distribution.
UIX1800i, ULX1800o, ULX3000i, ULX3000o,
ULX3600i, ULX3600o, ULX5400i, ULX5400o

Norme de référence pour les essais:

DIN V VDE V 0126-1-1:
2006-02 « Dispositif de découplage automatique entre une installation de production d'électricité et le réseau public basse tension »

Le concept de sécurité vérifié (rapport du test numéro LB.010.00/03-2388, semaine le 2004-09 et semaine le 2006-20) du produit susmentionné correspond aux exigences concernant la sécurité technique de l'usage conformément aux prescriptions valables au moment de la délivrance de ce certificat.

La validité de ce certificat de conformité expire au plus tard le



- Mehlem -

Responsable de l'organisme
d'essai et de certification

31 décembre 2010