



Lösungen zur Erfüllung der Anforderungen des EEG 2012

Dr. Andreas Paetzold | MP TPM TPM



Erneuerbare-Energien-Gesetz • EEG 2012

Anforderungen gemäß §6 EEG ab 1.1.2012

- > Installierte Modulleistung mehr als 100 kWp
 - > Ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber
 - > Abrufung der Ist-Einspeisung durch den Netzbetreiber
 - > Rückwirkend müssen alle Anlagen dies ab 1.7.2012 erfüllen

- > Installierte Modulleistung mehr als 30 kWp und höchstens 100 kWp
 - > Ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber
 - > Alle Anlagen, die nach dem 31.12.2008 in Betrieb genommen wurden, müssen dies ab 1.1.2014 erfüllen

- > Installierte Modulleistung höchstens 30 kWp
 - > Ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber
 - oder
 - > Begrenzung der maximalen Wirkleistung am Netzverknüpfungspunkt auf 70% der installierten Modulleistung



EEG 2012 • Systemlösungen

